

ТАБЛИЦА
нагрузок за 18 декабря 2013 года по подстанции ТП-35/10 кв ОАО «Красногорский КАФ»

Наименование линии и трансформатора	Часы																								Расход за сутки кВт.ч
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
АКТИВНАЯ																									
Ввод №1 ТТ-200/5	480	320	280	280	280	280	360	800	760	800	800	560	720	760	800	720	720	680	640	680	680	600	560	560	14120
Ввод №2 ТТ-200/5	440	320	280	240	280	320	400	760	800	800	760	520	720	720	800	720	680	720	680	640	680	560	560	520	13920
чейка №12 ТТ-100/5	440	400	360	320	340	420	480	560	560	540	580	520	520	580	540	560	520	560	680	720	760	560	420	400	12340
РЕАКТИВНАЯ																									
Ввод №1 ТТ-200/5	240	200	160	160	160	160	200	320	280	320	320	240	320	360	400	320	320	320	280	320	320	280	240	240	6480
Ввод №2 ТТ-200/5	200	200	160	160	160	160	200	280	320	320	280	240	320	320	400	320	280	320	280	320	320	240	240	240	6280
чейка №12 ТТ-100/5	180	160	120	120	120	180	160	160	180	160	200	160	160	180	160	160	160	160	200	200	200	160	160	160	3960

Установки конденсаторные УKM-58M-0,4-150 = 3 шт. и УККPM-5 = 2 шт. работают в автоматическом режиме.

Сивидный С.В.

Главный энергетик ОАО «Красногорский КАФ»:

