

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации



№ РОСС RU C-RU.НА23.В.00016/20

Срок действия с 24.01.2020 по 23.01.2023

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ 0055520

Орган по сертификации Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Марий Эл». Адрес места нахождения: 424006, Россия, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Соловьёва, дом 3. Адрес места осуществления деятельности: 424006, Россия, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Соловьёва, дом 3.

Рег. № RA.RU.10НА23 от 26.01.2018, телефон: +7 8362740791, факс: +7 8362411694, e-mail: info_std@maricsm.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Йошкар-Олинская Электросетевая Компания» (ООО «ЙОЭСК»). ИНН 1215141959. Адрес места нахождения: 424006, Россия, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Строителей, дом 101, помещение 5. Номер телефона: +7 8362232222, факс: +7 8362232222, e-mail: yoes@yoes.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Йошкар-Олинская Электросетевая Компания» (ООО «ЙОЭСК»). ИНН 1215141959. Адрес места нахождения: 424006, Россия, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Строителей, дом 101, помещение 5. Номер телефона: +7 8362232222, факс: +7 8362232222, e-mail: yoes@yoes.ru.

ПРОДУКЦИЯ

Электрическая энергия в электрических сетях общего назначения переменного трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц. Электрическая энергия, поставляемая потребителям по распределительным электрическим сетям, указанным в приложении (приложение – бланк № 0033516)

код ОК

35.11.10.110

код ТН ВЭД

Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения», раздел 4 пп.4.2.1-4.2.2.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

- 1 Заключение № 16/ЭЭ-ОМД от 14.01.2020 по результатам экспертизы организационно-методических документов.
- 2 Отчет № 16/ЭЭ-АП от 17.01.2020 по анализу состояния производства, проведенного Органом по сертификации Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Марий Эл», рег. № RA.RU.10НА23.
- 3 Протоколы сертификационных испытаний № 20/004-КЭ от 10.01.2020, № 20/005-КЭ от 10.01.2020 Испытательного центра Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Марий Эл», рег. № RA.RU.21AA61.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 4с. Периодичность инспекционного контроля – 1 раз в год.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Signature]
подпись

[Signature]
подпись

А.Н. Бодров

инициалы, фамилия

О.И. Канюгин

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU C-RU.НА23.В.00016/20
на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации № **0033516**

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОК 034-2014 (ОКПД 2)	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающее ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД		
Код ОК 034-2014 (ОКПД 2): 35.11.10.110	Электрическая энергия в электрических сетях общего назначения переменного трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц, Электрическая энергия, поставляемая потребителям по распределительным электрическим сетям: ПС 110 кВ Заречная, 1 СШ, 10 кВ: Л-1011: ТП-610П 1 СШ, ТП-610П 2 СШ. ПС 110 кВ Заречная, 2 СШ, 10 кВ: Л-1014: РП-13 1 СШ, яч.21: ТП-4 2 СШ. ПС 110 кВ Медведево, 1 СШ, 10 кВ: ВЛ-1005: ТП-6; ВЛ-1007: ТП-612И 2 СШ. ПС 110 кВ «Кожино», II с.ш., РУ-6 кВ: Л-74: ТП-6И 1 СШ, ТП-6И 2 СШ, ТП-11И; Л-67: ТП-32П 2 СШ. ПС 110 кВ Аленкино, 1 СШ, 10 кВ: ВЛ-1015: ТП-608И 1 СШ. ПС 110 кВ Аленкино, 2 СШ, 10 кВ: ВЛ-1008: ТП-35 1 СШ, ТП-35 2 СШ; ВЛ-1006: ТП-612И 1 СШ; ВЛ-1016: ТП-608И 2 СШ. ПС 110 кВ Данилово 1 СШ 10 кВ: ВЛ-1015: ТП-526И. ПС 110 кВ «Студенка», с.ш., РУ-6 кВ: Л-603: ТП-12И. ПС 220 кВ Чигашево, СШ, 10 кВ: Л-1020: РП-11 1 СШ, яч.5: ТП-244И. Общество с ограниченной ответственностью «Йошкар-Олинская Электросетевая Компания» (ООО «ЙОЭСК»). Адрес места нахождения: 424006, Россия, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Строителей, дом 101, помещение 5.	ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения», п.п. 4.2.1-4.2.2



Руководитель (заместитель руководителя)
 органа по сертификации

 Эксперт (эксперты)

(Handwritten signature)
 подпись

(Handwritten signature)
 подпись

А.Н. Бодров
 инициалы, фамилия

О.И. Канюгин
 инициалы, фамилия